

Уважаемый!

Рассмотрев Ваш запрос исх. № 10 от 10.10.2013г., Государственное унитарное предприятие «Управление административными зданиями» сообщает следующее:

1. Габаритные размеры теплообменника:
 - а) длина 650-700 мм.
 - б) ширина 450-500мм.
 - в) высота 1700-1800мм.
2. Температура на входе греющей среды-130 ° С
Температура на выходе греющей среды-70 ° С
Температура нагреваемой среды на входе- 68 ° С
Температура нагреваемой среды на выходе- 105 ° С

и.о. Директора ГУП РБ «УАЗ»



М.Ю. Дьяконов